


- 3K 3xGNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT. KOMPUTROWE
- 2 2xGNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
- 5 GNIAZDO SIŁOWE 3X16A
- GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
- INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>
- INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm<sup>2</sup>
- INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
- GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
- GNIAZDA W ŁAZIENKACH ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.3m OD POSADZKI



PRACOWNIA  
 architektury  
**studio 4A**  
 STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. MIKIEWICZA 9 59-800 LUBAN  
 SPRAWDZIŁ MGR INŻ. JÓZEF RYGIEL nr upr.: 1639/87  
 PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ANDRZEJ ZAWADZKI nr upr.: 17/97

INWESTOR INWESTOR INWEST  
 GMINA GRĘBOCICE  
 UL. GŁOGOWSKA 3  
 59-150 GRĘBOCICE  
 TEMAT RYSUNKU  
 RZUT PARTERU - INST. GNIAZD WTYKOWYCH  
 STADIUM OPRACOWANIA  
 PROJEKT BUDOWLANY  
 ADRES INWESTYCJI  
 DZ. NR 218/4 OBR. GRĘBOCICE, UL. KOŚCIELNA 34  
 NAZWA INWESTYCJI  
 PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTK. BUDYNKU BYŁEGO  
 PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOŚCIELNEJ 34 W GRĘBOCICACH  
 DATA  
 01.2009  
 RYS.  
 2  
 SKALA  
 1:100