


- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA**
PRZEWODY ZASILAJĄCE TYPY YDYp 3x2.5mm²
PRZEWODY DO LAMP I WYŁĄCZNIKÓW TYPY YDYp 3x1.5mm²
--- PRZEWÓD TYPY YDYp 5x2.5mm²
- E1 – Plexiform Linea Par Evg 1x54W
 - E2 – Plexiform Pop II Par 28/54W
 - E3 – Plexiform Raster Par 2x18W
 - E4 – Plexiform Pisa Mini Raster Par 2x18W
 - E5 – Plexiform Bari II Downlight DLN 230
 - E6 – Phillips PK 211
 - E7 – Phillips OPK-240
 - E8 – Spotline Big Theo Up-Down Wall



studio 4A

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITECTURY UL. MIKIEWICZA 9 59-800 LUBAN

PROJEKTOWAŁ
 MGR INŻ. ANDRZEJ ZAWADZKI
 nr upr.: 17/97

SPRAWDZIŁ
 MGR INŻ. JÓZEF RYGIEL
 nr upr.: 1639/87

INWESTOR
 GMINA GRĘBOCICE
 UL. GŁOGOWSKA 3
 59-150 GRĘBOCICE

TEMAT RYSUNKU
 RZUT PODDASZA - INST. OŚWIETLENIA
 STADIUM OPRACOWANIA
 PROJEKT BUDOWLANY

SKALA
 1:100

INWESTOR
 DZ. NR 218/4 OBR. GRĘBOCICE, UL. KOŚCIELNA 34

DATA
 01.2009

ADRES INWESTYCJI
 NAZWA INWESTYCJI
 PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTK. BUDYNKU BYŁEGO
 PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOŚCIELNEJ 34 W GRĘBOCICACH

REGON 020264580 TEL.: (075)6451772 FAX: (075)6451776 KGM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL