

Grębocice, dnia 17.06.2009 r.

RBiGK 341-19/09

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**  
**NR RBiGK 341-19/09**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu na biura i bibliotekę w m. Grębocice ul. Kościelna 34.”**

Dnia 15 czerwca 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:

1. Prosimy o określenie rodzaju zdobień na drzwiach D7 i D8 czy mają to być szprosy wraz z metaloplastyką?

Ad.1

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz mając na względzie poprawne odtworzenie pierwotnego wystroju stolarki zewnętrznej, elementy zdobień przeszkleń drzwi D7 i D8 należy wykonać jako metaloplastykę.

2. Brak w przedmiarze robót profili (gzymsów) styropianowych przy lukarnach.

Ad.2

Siedem lukarn "dachu horyzontalnego" należy wykonać jako elementy drewniane, zgodnie z rysunkiem nr 27A- "Szczegół wykonania lukarny", powtarzając maksymalnie pierwotny wygląd tego elementu.

Dnia 16 czerwca 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do SIWZ o treści:

1. Czy wyposażenie wymienione w zestawieniu wyposażenia i standardów wykończenia wewnątrz np. wentylator wentylacji mechanicznej, suszarki do rąk, dozownik mydła, lustra wchodzi w zakres zamówienia? Wymienione wyposażenie nie występuje w przedmiarach robót. Ponadto stwierdzamy brak w przedmiarze robót obsadzenia kratek wentylacyjnych.

Ad.1

Zamówienie obejmuje elementy ujęte w tabeli "Zestawienie wyposażenie i standardów wykończenia wewnątrz", dlatego oferta powinna uwzględniać elementy przytoczone w zapytaniu, takie jak: kratka wentylacyjna, wentylator wentylacji mechanicznej, lustra, suszarka do rąk, dozownik mydła w płynie, w ilościach podanych w przytoczonym zestawieniu.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).