


- 3K 3xGNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT. KOMPUTEROWE
- 2 2xGNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
- 5 GNIAZDO SIŁOWE 3X16A
- 5 GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
- INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²
- INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm²
- INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
- GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
- POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.3m OD POSADZKI

YDY3x2.5mm²



studio 4A

STUDIO 4A PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. MICKIEWICZA 9 59-800 LUBAN

PROJEKTOWAŁ
MGR INŻ. ANDRZEJ ZAWADZKI
nr upr.: 17/97

SPRAWDZIŁ
MGR INŻ. JÓZEF RYGIEL
nr upr.: 1639/87

INWESTOR
GMINA GRĘBOCICE
UL. GŁOGOWSKA 3
59-150 GRĘBOCICE

INWEST
GMINA GRĘBOCICE
UL. GŁOGOWSKA 3
59-150 GRĘBOCICE

TEMAT RYSUNKU
RZUT Poddasza - inst. gniazd wtykowych
STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI
DZ. NR 218/4 OBR. GRĘBOCICE, UL. KOŚCIELNA 34
NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTK. BUDYNKU BYŁEGO
PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOŚCIELNEJ 34 W GRĘBOCICACH

DATA
01.2009

SKALA
1:100

RY.S.
4

NIP: 613-121-74-30 REGON 020264580 TEL.: (075) 945 1772 FAX: (075) 945 1776 KGM.: 512334286 WWW.STUDIO4A.PL