

Grębocice, dnia 08.05.2009 r.

RBiGK 341-13/09

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
NR RBiGK 341-13/09**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie bieżni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal, rzut kulą, rzut oszczepem, odwodnienie liniowe bieżni, chodniki i opaski w ramach inwestycji pod nazwą Budowa bieżni okólnej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Grębocicach.”.**

Dnia 07 maja 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do SIWZ o treści:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi pismo z dnia RBiGK 341-13/09 podtrzymujące zapis o wymaganym wydłużeniu względnym przy rozciąganiu  $53\pm 3$  informujemy, iż Wykonawcy nie będą mogli złożyć oferty z takimi wymaganiami, ponieważ taki parametr w zaprojektowanej nawierzchni nie istnieje ( domniemy, iż Zamawiający – Projektant mógł korzystać z błędnych danych zamieszczonych w starej karcie technicznej).

Prosimy zatem jeszcze raz o rozważenie możliwości dopuszczenia nawierzchni poliuretanowej o wydłużeniu względnym przy rozciąganiu  $53\pm 5$  i możliwości udowodnienia parametrów poprzez dopuszczenie innych równoważnych dokumentów w stosunku do badań z PN-EN potwierdzających parametry techniczne np. Rekomendacji technicznej ITB lub innych dokumentów wydanych przez instytucje upoważnione do badań.

Ad.1

Po analizie posiadanych dokumentów zaprojektowanej nawierzchni, Zamawiający dopuszcza do zastosowania nawierzchnię poliuretanową o wydłużeniu względnym przy rozciąganiu  $53\pm 5$ .

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).