

Grębocice, dnia 11.05.2009 r.

RBiGK 341-13/09

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR RBiGK 341-13/09**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie bieżni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal, rzut kulą, rzut oszczepem, odwodnienie liniowe bieżni, chodniki i opaski w ramach inwestycji pod nazwą Budowa bieżni okólnej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Grębocicach.”.

Dnia 11 maja 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do SIWZ o treści:

1. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy Zamawiający dopuści możliwość udowodnienia parametrów poprzez dopuszczenie innych równoważnych dokumentów w stosunku do badań z PN-EN potwierdzających parametry techniczne np. Rekomendacji Technicznej ITB lub Aprobaty Technicznej ITB?

Ad.1 W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w specyfikacji technicznej w p.3.4 ust.2 określono jakie są wymagane dokumenty do nawierzchni wykonanych metodą natryskowa. W pierwszym punkcie wyjaśniono, że „Raport z badań przeprowadzonych przez upoważnione jednostki badawcze na zgodność parametrów nawierzchni” spełnia warunek udokumentowania jakości nawierzchni o ile raport zawiera parametry określone w specyfikacji dla projektowanej nawierzchni.

Rekomendacje Techniczne lub Aprobaty Techniczne wydane przez ITB spełniają powyższy warunek.

Pozostałe uwarunkowania zawarte w ust.2 specyfikacji technicznej bez zmian.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).