

Grębocice, dnia 03.06.2009 r.

RBiGK 341-17/09

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR RBiGK 341-17/09**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie docieplenia stropodachów metodą wdmuchnięcia granulatu budynków Gminy Grębocice.”

Dnia 2 czerwca 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do SIWZ o treści:

1. W związku z ogłoszeniem przetargu na: Wykonanie docieplenia stropodachów metodą wdmuchnięcia granulatu w budynkach Gminy Grębocice zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo do wykonania docieplenia materiał izolacyjny w postaci wełny szklanej URSA.

Ad.1

Zamawiający dopuszcza do wykonania docieplenia materiał izolacyjny dopuszczony do stosowania na obszarze Polski o parametrach podanych w ST tj. o gęstości nasypowej granulatu $\leq 35 \text{ kg/m}^3$, współczynnika przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,045 \text{ W/mK}$, osiadaniu luźno usypanego granulatu $\leq 5\%$.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).