


Szafkę SO zabudować w obudowie OP 88 DF (producent Sypniewski)

kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>  
Ze słupa nr 12/VIII/32

$R_u < 30\Omega$

kabel YKY 3x6mm<sup>2</sup>  
Zasilanie obwodu oświetlenia



Zadanie	Szafka oświetlenia		
Adres	RZECZYCA działka nr 682		
Investor	GMINA GRĘBOCICE ul. Głogowka 3 59-150 Grębocice		
Projektant	ELAW WALTER	upr. bud. nr 1177/92/ELW	04.2009r
do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami elektrycznymi			
			Rys.2