

Grębocice, dnia 13.02.2009 r.

RBiGK 341-3/09

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR RBiGK 341-3/09**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Grębocicach, gm. Grębocice wg PROJEKTU PRAC KONSERWATORSKICH”.

Dnia 11 lutego 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do SIWZ o treści:

1. „W dziale III SIWZ pkt 2 – warunki wymagane od Wykonawców, Zamawiający wymaga wykazania należytego wykonania 500 m² nawierzchni utwardzonej (ścieżki) typu Hanse Grand lub równoważnej. Wg technologii układania nawierzchnia żwirowa jest nawierzchnią równoważną. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że referencje dot. wykonania nawierzchni żwirowej będą równoważne do nawierzchni typu Hanse Grand.”

Ad.1 W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami projektanta **„technologia układania nawierzchni żwirowych nie jest równoważna z nawierzchnią typu Hanse Grand**. Podbudowa pod Hanse Grand jest podobna jak pod nawierzchnię żwirową, natomiast samo wykończenie nawierzchni jest zupełnie inne.

Hanse Grand to nawierzchnia mineralna, w skład której wchodzi granit frakcji 0-8mm oraz „lepiszcze,, które wiąże składniki w jednolitą mieszankę. Dzięki specjalnemu „lepiszczu,, nawierzchnia HanseGrand jest stabilna i mogą poruszać się piesi, rowerzyści i sprzęt kołowy. **Nawierzchnia Hanse Grand nie jest równoważna nawierzchni „Żwirowej”**. Ta nawierzchnia się przemieszcza i nie daje się zestabilizować (nie wiąże się), gdyż nie posiada w swoim składzie „lepiszcza” (produkt wiążący)”.

Zamawiający wymaga, aby w referencjach Wykonawca wykazał należyte wykonanie 500 m² nawierzchni utwardzonej typu Hanse Grand lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kruszyw mineralnych, bo do takich należy nawierzchnia typu Hanse Grand.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).