

Grębocice, dnia 20.05.2009 r.

RBiGK 341-07/09

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR RBiGK 341-07/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont posadzek korytarzy i 6 klas w Szkole Podstawowej w Grębocicach”.

Dnia 19 maja 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do SIWZ o treści:

1. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy wykładzina ma być antypoślizgowa w klasie DS?

Ad.1

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że wykładzina ma być w klasie technicznej DS zgodnie z normą PN-EN 14041.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).