

Grębocice, dnia 16.11.2010 r.

ZP 341-23/10

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZP 341-23/10

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
„Budowa gimnazjum w miejscowości Grębocice przy ul. Szkolnej”

Dnia 9 listopada 2010 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:

1. W projekcie zagospodarowania 12.8 występuje Dygestorium, stoł do ćwiczeń oraz 12.9 wyposażenie pracowni językowych natomiast brak elementów w przedmiarze proszę o wyjaśnienia.

Ad. 1 Lokalizacja dygestorium, stołu do ćwiczeń oraz układ wyposażenia pracowni językowej były konieczne do opracowania projektów branżowych (elektryka, instalacje sanitarne i wentylacja). Opracowanie nie zawiera projektu wnętrza pracowni chemii, fizyki oraz pracowni językowych, dlatego nie zostały dobrane konkretne sprzęty i meble wyposażenia, a co za tym idzie brak w/w pozycji w przedmiarze. Projekt zawiera jedynie podłączenie do wentylacji oraz zasilanie w media dygestorium, stołu ćwiczeń oraz wyposażenia pracowni językowych.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Wójt Gminy Grębocice

/-/ Roman Jabłoński