

Grębocice, dnia 11.10.2010 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR RB i GK 2231/151/2010**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wilczyn cz.dz.114 gm. Grębocice

Dnia 11 września 2010 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do zapytania ofertowego o treści:

1. W przedmiarze robót Zamawiający wskazał nietypowe typy kabli YAKXS 2x25mm² oraz YAKXS 2x35mm², które są trudno dostępne w hurtowniach /oferowane są wyłącznie na zamówienie i to przy zamówieniu powyżej 3km kabla/. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu kabla /np. YAKXS 4x35mm²

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia projektowanych kabli typu YAKXS 2x25mm² i YAKXS 2x 35mm²,kablami YAKXS 4x25mm² i YAKXS 4x35mm².

z up. Wójta

Edyta Jakubowska – Leśniak

Sekretarz Gminy Grębocice