

Grębocice, dnia 23.06.2010 r.

ZP 341-12/10

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZP 341-12/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Przebudowa świetlicy w m. Szymocin”

Dnia 23 czerwca 2010 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:

1. Czy w kosztorysie należy przyjąć wywietrzaki dachowe cylindryczne tak jak w przedmiarze czy wentylatory dachowe WD jak na rzucie połaci dachowej ponieważ pomiędzy wywietrzakami a wentylatorami są znaczne różnice cenowe.

Ad. 1

Należy wycenić zgodnie z projektem tj. 3 szt. wentylatorów dachowych WD 300 m³/h i 3szt. wentylatorów dachowych WD 150 m³/h.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm..).

WÓJT GMINY
/-/ Roman Jabłoński