

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 227573-2011 z dnia 2011-08-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grębocice

Przedmiot zamówienia dotyczy: - Zmiany sposobu użytkowania kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Grębocicach Przedmiot należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym,...

Termin składania ofert: 2011-09-09

Grębocice: Zmiana sposobu użytkowania kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Grębocicach

Numer ogłoszenia: 257403 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227573 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie, tel. 076 831 50 31, faks 076 8315077.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Grębocicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy: - Zmiany sposobu użytkowania kotłowni węglowej na kotłownię gazową z wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Grębocicach Przedmiot należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym, wykonawczym opracowanym przez Biuro Projektowe PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński, 59-800 Lubań, ul. Armii Krajowej 30, przedmiarami robót, wymogami Zamawiającego, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : I. Instalacja kanalizacyjna. - roboty demontażowe - roboty instalacyjne - roboty murowe II. Instalacja

wodociągowa . - roboty demontażowe - roboty instalacyjne - roboty murowe III. Instalacja centralnego ogrzewania. - roboty demontażowe 1) demontaż rurociągu stalowego - 300 m 2) demontaż rurociągu stalowego o śr. 25-32 mm - 50 m, 3) demontaż grzejnika - 40 szt., - roboty instalacyjne 1) rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. Zewnętrznej 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35mm - 512 m, 2) grzejniki stalowe dwupłytowe 22 KV 500/600, 720, 920, 1400, 1000 - 20 szt. 22 K 500/520, 720, 1000, 1200, 400, 1200, 1600 - 20 szt. 3) grzejnik stalowy łazienkowy drabinkowy wys. 700 mm i szer. 400 mm - 1 szt. 4) ZPG - zestaw przyłączeniowy grzejnikowy - 20 kpl. 5) GT1 - głowica termostatyczna - 21 szt. 6) ZTS - zawór termostatyczny dn 15 - 21 szt. 7) Odp - zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - 20 szt. 8) odp - zawory przelotowe o śr. Nominalnej 15 mm przed odpowietrnikami automatycznymi 18 szt. 9) Stromax-M dn 20 - zawory regulacyjno-nastawne o śr. 20 mm - 1 szt., dn 25 - 1 szt., Stromax - A dn 25 - 1 szt., dn 32 - 1 szt., 10) Krg - kolektory stalowe o śr. Nominalnej 65 mm - 2 szt., 11) Mg - manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - 5 szt., 12) próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - 43 urz., 13) izolacja rurociągów otulinami - 104 m. - roboty murowe IV. Instalacja grzewcza kotłowni. - roboty demontażowe 1) demontaż kotła żeliwnego wodnego - 1 kpl. 2) transport złomu - 1 kpl. - roboty instalacyjne 1) kocioł gazowy wiszący o mocy 60 kW z automatyką pogodową i czujnikiem temperatury zewnętrznej Ctz1 - 1 szt. 2) podgrzewacz ciepłej wody użytkowej - 1 szt. 3) zawór odcinający dn 40 - 5 szt., dn 20 - 1 szt., 4) zawór spustowy dn 15 - 3 szt., 5) kurek odcinający dn 10 - 5 szt., 6) zawór zwrotny dn 40 - 1 szt. 7) zawór zwrotny dn 20 - 1 szt. 8) filtr siatkowy dn 40 - 1 szt. 9) filtrodmulnik dn 40 kołnierzowy - 1 szt. 10) naczynie przeponowe 28 dm³ - 1 szt., 11) zawór bezpieczeństwa dn 25 1 szt., 12) pompa obiegu - 1 szt. 13) manometry montowane wraz z wykonaniem tulei Mg - szt. 2, termometry montowane wraz z wykonaniem tulei Tg - 2 szt., 14) Zwz - podłączenie do węża dn 20 - 1 szt. 15) wąż dn 20 do napełniania zładu 1 szt. 16) zawór przelotowy instalacji wodociągowej o Sr. 20 mm - 3 szt., 170 filtr siatkowy instalacji wodociągowej o śr. 20 mm - 1 szt. 18) wodomierze skrzydełkowe o średni. 15 mm - 1 szt. 19) stacja uzdatniania wody - 1 szt., 20) neutralizator kondensatu - 1 kpl. 21) manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - 1 szt. 22) kolektory stalowe o śr., 80 mm - 2 szt. 23) rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm i połączeniach lutowanych - 7 m, o śr. 35 mm - 9 m, 24) izolacja rurociągów - 16 m. - roboty murowe V. Instalacja powietrzno-spalinowa i wentylacyjna kotłowni - roboty instalacyjne - roboty murowe VI. Instalacja powietrzno-spalinowa i wentylacyjna pomieszczenia 1/5 - roboty instalacyjne - roboty murowe VII. Instalacja gazowa. - roboty demontażowe - roboty instalacyjne - roboty murowe VIII. Instalacja elektryczna. - roboty demontażowe - roboty instalacyjne - roboty murowe IX. Roboty konstrukcyjno-budowlane kotłowni 0/7, 0/6, 0/5, 0/4 - roboty przygotowawcze - stolarka drzewiowa - roboty wykończeniowe - podłogi i posadzki - roboty wykończeniowe - tynki i malowanie Wykonawca ma prawo w obecności przedstawiciela zamawiającego sprawdzić miejsce realizacji zamówienia i dokonać własnych pomiarów i analiz porównawczych. W tym celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów (rozdział 8 pkt.5 niniejszej specyfikacji) celem ustalenia terminu wizyty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Mechaniki Maszyn IGA Jerzy Piśmienny, ul. Struga 9, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162447,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 123929,01

Oferta z najniższą ceną: 123929,01 / Oferta z najwyższą ceną: 230458,73

Waluta: PLN.