

Grębocice, dnia 06.04.2011 r.

ZP.271.4.2011

## **UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**NR ZP.271.4.2011**

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:  
**„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzeczycy o bibliotekę, dz. nr 253/1, obręb Rzeczycza, gm. Grębocice”.**

Dnia 28 marca 2011 r. Zamawiający otrzymał wniosek o wyjaśnienia SIWZ o treści:

1. Zwracamy się z prośbą o podanie przedmiarów na prace rozbiórkowe w budynku.
2. Brak poz. przedmiaru na wykonanie cokołu z płytek na elewacji
3. Prosimy o podanie parametrów technicznych na styrodur pod posadzką i na docieplenie ścian fundamentowych.

### **Ad. 1**

**Prace rozbiórkowe są ujęte w następujących pozycjach zmienionego przedmiaru (poz. 84, 85, 86 i 110). Doliczono zamurowanie otworu (poz. 26).**

### **Ad. 2**

**Prace związane z okładziną cokołu zawarte są w pozycjach: 69 i 70 zmienionego przedmiaru.**

### **Ad. 3**

**Parametry techniczne na styrodur: przewodność cieplna 0,037 W/(mxk) np. Styrodur C typ 2800C.**

**W załączeniu publikujemy zmieniony przedmiar robót.**

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

**Wójt Gminy Grębocice**

**/-/ Roman Jabłoński**